

冷却水の管理基準

項 目	J R A 基準			
	補給水	冷却水 使用水	冷水 使用水	温水 使用水
P H	6.8～8.0	6.5～8.2	6.8～8.0	7.0～8.0
電気伝導率	300以下	800以下	400以下	300以下
全硬度	70以下	200以下	70以下	70以下
Mアルカリ度	50以下	100以下	70以下	70以下
Pアルカリ度	50以下	200以下	50以下	50以下
塩化物イオン	50以下	200以下	50以下	50以下
イオン状シリカ	30以下	50以下	30以下	30以下
アンモニウムイオン	0.1以下	1.0以下	1.0以下	1.0以下
全 鉄	0.3以下	1.0以下	1.0以下	1.0以下